

HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH - Labordiagnostik

Buger Str. 80 – 96049 Bamberg – Tel.: 0951 503-11060 Fax: 0951 503-11049

EINSENDER

Name, E-Mail, Telefon, Einrichtung

LABOR

--

AUFTRAG

Hygienisch-mikrobiologische
Analyse:
Kühlturmwasser

HTK

I	63_8A - ___ - _____ (__/ __)	<input type="checkbox"/> ex
D		<input type="checkbox"/> in
E	<input type="checkbox"/> durch:	
L		

VOM **EINSENDER** AUSZUFÜLLEN

VOM **LABOR** AUSZUFÜLLEN

Lfd. Nr.	Probenahme			Vergleich Auswertungstableaus microcount® in KBE/ml						
	Datum	Person	Abnahmestelle	0	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷
Notizen:				<p style="text-align: center;">x</p> <p style="text-align: center;">Bearbeitet von _____ am _____</p>						

AUSWERTUNG

Beurteilung Proben (Lfd. Nr.)	Grund der Beanstandung (Achtung: Die Beurteilung stützt sich auf den in diesem Dokument angegebenen Informationen. Wir gehen zudem von einer korrekt durchgeführten Beprobung und Handhabung der Materialien durch den vom Einsender bestimmten Probennehmer aus.)
	Das Ergebnis der allgemeinen Koloniezahl bei 36°C liegt unter dem Referenzwert (1100KBE/ml) - keine Maßnahmen
	Ein Anstieg der allgemeinen Koloniezahl bei 36°C um den Faktor 100 ist nicht festzustellen – keine Maßnahmen
	Ein Anstieg der allgemeinen Koloniezahl bei 36°C größer dem Faktor 100 - Maßnahmen gemäß BImSchV

x _____ Datum _____
Auswertung durch